



COURS 100-01 : CORRECTIONS AUX DOCUMENTS DE FORMATION

Veillez prendre note des corrections suivantes pour les documents du cours 100-01.

Le présent bulletin concerne uniquement la version anglaise du cours, car la version française est légèrement plus ancienne. Une version française mise à jour sera publiée à une date ultérieure, encore à déterminer.

MANUEL DU COURS 100-01, *TRAVAIL AVEC LE PROPANE – APPROVISIONNEMENT DU PRODUIT*

À la page 21, la question de révision n° 4 devrait se lire comme suit :

« La jauge à tube fixe à **80 %** est généralement appelée une __ _____. »

NON PAS :

« La jauge à tube fixe à **90 %** est généralement appelée une __ _____. »

EXAMEN DU COURS 100-01, *TRAVAIL AVEC LE PROPANE – APPROVISIONNEMENT DU PRODUIT*

La question 27 est formulée comme suit :

« Lorsque vous offrez pour le transport ou transportez cinq bouteilles ou moins, le *Règlement sur le transport des marchandises dangereuses* précise que vous devez mettre une étiquette de Marchandises dangereuses sur l'épaule de toutes les bouteilles. Si le client transporte une masse brute supérieure à 150 kg, il devra avoir suivi une formation TMD. »

Même si cet énoncé est techniquement exact, la formulation pourrait donner lieu à une mauvaise interprétation. En fait, TOUTES les bouteilles de propane doivent porter une étiquette de marchandises dangereuses sur l'épaule. En ce qui a trait à la partie de la question sur la masse brute supérieure à 150 kg, la personne qui transporte la ou les bouteilles pourrait se soustraire à l'exigence de la formation si les conditions liées à l'Exemption relative à une masse brute de 500 kg s'appliquent.

Lors de la prochaine impression de l'examen, nous passerons en revue la formulation de toutes les questions relativement aux exigences réglementaires TMD. La réimpression de l'examen et du manuel de cours est prévue au courant du printemps, dès que les stocks actuels seront épuisés.



Vous est envoyé au nom de :

Bill Egbert

Directeur général de l'I•F•P
717, 7^e Avenue S. O., bureau 800
Calgary (Alberta) T2P 0Z3
begbert@propanegas.ca
Téléphone : 403.543.6506
Télécopieur : 403.543.6508

